

Güteschutz Ziegel Südwest e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß Landesbauordnung -
Friedrich-Ebert-Straße 11-13, 67433 Neustadt



zIEGEL

Übereinstimmungs-Zertifikat

(Reg.-Nr. RP-06-070/1)

Hiermit wird gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 bestätigt, dass das

Bauprodukt: HLz 6 - 0,60 - 10 DF (300) N+F
(247 mm x 300 mm x 249,0 mm)
OTT klimatherm ST plus Planhochlochziegel
zur Verwendung mit Dünnbettmörtel DTR oder ZP 99
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ :
0,090 W/m·K

des Herstellwerkes: JUWÖ-Porotonwerke
Ernst Jungk & Sohn GmbH
Ziegelhüttenstraße 40-42
55597 Wöllstein

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Südwest e.V.
- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ÜG036-
Friedrich-Ebert-Straße 11/13
67433 Neustadt/Weinstraße


durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-857 vom 10.03.2006 entspricht. Der bei der Erstprüfung bestimmte Wert der Scherbenrohddichte betrug $1,38 \text{ kg/dm}^3$.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Neustadt/Wstr., 10. April 2007



GÜTESCHUTZ ZIEGEL SÜDWEST EV
- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -


Prof. Dr. rer. nat. Dirk Sterneck
Leiter der Zertifizierungsstelle

